

LEGENDA:

pręt Fe/Zn ø8mm

bednarka Fe/Zn


iglica kominowa ø10mm

złącze kontrolne

uziom

$R_u < 10 \Omega$

- UWAGI:
- Należy sprawdzić stan techniczny i wykonać pomiary istniejących uziołów. Wymagana rezystancja uziemienia $R_u < 10 \Omega$. W razie konieczności wykonać uziom pionowy.
 - Sprawdzić stan techniczny przewodów odprowadzających oraz połączeń z uziołami. W razie konieczności nadciągnąć przewody odprowadzających. Dla masztów antenowych wykonać zwody pionowe izolowane przewodami wysokoprężowymi.
 - Część prac wykonać zgodnie z PN-EN 62305.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	ZABOROWSKI DEVELOPMENT S.C.					
	59-220 Legnica ul. Zofii Kossak 3A tel/fax: 76 819 78 75 : +48 607 078 772 e-mail: biuro@zaborowski-development.pl www: zaborowski-development.pl					
INWESTOR	GMINA LEGNICA 59-220 Legnica, Pl. Słowiański 8					
NAZWA I ADRES INWESTYCJI	PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHU ORAZ DOGRIEPIENIEM STROPU BUDYNKU GMINY PRZY UL. RYNEK 34 59-220 Legnica, ul. Rynek 34, dz. nr 777, obręb Stare Miasto					
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT DACHU.	NR PROJEKTU	ZK032-17	NR RYSUNKU	E.03	
PROJEKTANT	mgr inż. Remigiusz Przysiał	SKALA	1:100	REWIZJA	-	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY	upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacji elektrycznych 1151DŚ08					PODPIS
OPRACOWAŁ						PODPIS
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA	ELEKTRYCZNA	DATA	01.06.2017	
Zabrania się powielania rysunku oraz usuwania tabeli znamionowej rysunku (prawa autorskie) bez zgody ZABOROWSKI DEVELOPMENT S.C.						

Zabrania się powielania rysunku oraz usuwania tabeli znanionowej rysunku (prawa autorskie) bez zgody ZABOROWSKI DEVELOPMENT S.C.