

| | |
|----------|--|
| Legenda: | |
| | łącznik jednobiegunowy szczelny IP44 10AX 250V |
| | TABLICZA SYMBOLOpprawa n/ł typu AUTAN E27 OR-OP-305WE27SP ze świetlówką kompaktową 24W E27 lub równoważna |
| | TABLICZA SYMBOLOpprawa n/ł typu AUTAN E27 OR-OP-305WE27SP ze świetlówką kompaktową 24W E27 lub równoważna |

UWAGI:

- W pomieszczeniach wilgotnych należy stosować osprzęt i oprawy o stopniu ochrony min. IP 44 – IP 66.
- Przepustki instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (REI) wynagoną dla tych elementów. Przepustki instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 ub REI 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów. Ostatecznego doboru typu opraw oświetleniowych dokona Wykonawca w porozumieniu z inwestorem na etapie wykonawstwa, na podstawie aranżacji wnętrza oraz postanowień zawartych w normie PN-EN 12464-1 "Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsca pracy".
- Światło i oświetlenie. Oświetlenie zgodnie z PN-EN 12464-1
- Ćwierć prac należy wykonać zgodnie z PN-EN 60364.



| | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|------------------------|------------|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | ZABOROWSKI DEVELOPMENT S.C. 59-220 Legnica ul. Żołt Kosak 3A tel/fax: 76 819 78 75 : +48 607 078 772 e-mail: biuro@zaborowski-development.pl www: zaborowski-development.pl | | | ZABOROWSKI DEVELOPMENT | |
| INWESTOR | GMINA LEGNICA 59-220 Legnica, Pl. Słowiański 8 | | | | |
| NAZWA I ADRES INWESTYCJI | PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHU ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU BUDYNKU GMINY PRZY UL. RYNEK 34 59-220 Legnica, ul. Rynek 34, dz. nr 777, obręb Stare Miasto | | | | |
| TYTUŁ RYSUNKU | RZUT STRYCHU W POZIOMIE PODESTU TECHNICZNEGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE. | NR PROJEKTU | ZK032-17 | NR RYSUNKU | E.02 |
| PROJEKTANT | mgr inż. Remigiusz Przysiał | SKALA | 1:100 | REWIZJA | - |
| SPRAWDZAJĄCY | upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacji elektrycznych 1151DŚ08 | | | PODPIS | |
| OPRACOWAŁ | | | | PODPIS | |
| STADIUM | PROJEKT BUDOWLANY | BRANŻA | ELEKTRYCZNA | DATA | 01.06.2017 |
| Zabrania się powielania rysunku oraz usuwania tabeli znamionowej rysunku (prawa autorskie) bez zgody ZABOROWSKI DEVELOPMENT S.C. | | | | | |