


ze względu na brak możliwości montażu przewodu odprowadzającego
(istn. złącze kablowe, blisko położone drzwi wejściowe) należy go
zrealizować na etapie wykonania instalacji przylegającego budynku

- UWAGI:
- Należy sprawdzić stan techniczny i wykonać pomiary istniejących uziołów. Wymagana rezystancja uziemienia $R_i < 10 \Omega$. W razie konieczności wykonać uziom pionowy.
 - Sprawdzić stan techniczny przewodów odprowadzających oraz połączeń z uziołami. W razie konieczności naciągnąć pręty przewodów odprowadzających lub je odtworzyć.
 - Dla masztów antenowych wykonać zwody pionowe izolowane przewodami wysokoprężnymi.
 - Całość prac wykonać zgodnie z PN-EN 62305.

JENOSTKA PROJEKTOWA	ZABOROWSKI DEVELOPMENT S.C.				
INWESTOR	GMINA LEGNICA 59-220 Legnica, pl. Słowiański 8				
NAZWA I ADRES INWESTYCJI	PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHU W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI GMINY PRZY UL. RYNEK 32 59-220 Legnica, ul. Rynek 32 dz. nr 777 obręb Stare Miasto, jedn. ewid. Legnica				
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT DACHU. INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIAJĄCA.	NR PROJEKTU	ZK082-18	NR RYSUNKU	E.02
PROJEKTANT	mgr inż. Remigiusz Przysiał	SKALA	1:100	REWIZJA	-
SPRAWDZAJĄCY	upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacji elektrycznych 11800508	PODPIS		PODPIS	
OPRACOWAŁ		PODPIS		PODPIS	
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	DATA	05.10.2018		
Załącznik do pozwolenia na budowę i pozwolenia na wydobycie (prawo autorskie) bez zgody ZABOROWSKI DEVELOPMENT S.C.					